

CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 89.24.221

délivré pour la gamme de pressostats pour systèmes sprinkleurs
delivered for the range of pressure switches for sprinkler systems

Marque commerciale / Brand name : WEFLO

Référence commerciale / Commercial reference : WPS10-1 / WPS10-2

Nombre de modèle(s) / Number of model(s) : 2

Type de pressostat / Pressure switch type :	d'alarme / alarm type
Gamme de pression / Pressure range :	0,3 à 1,38 bar / 0.3 to 1.38 bar
Compatibilité / Compatibility :	eau incendie / fire water
Imposition de montage / mandatory assembly :	Oui – vertical / Yes - vertical
Montage position debout uniquement / Standing mounting only :	Oui / Yes
Indice de protection d'enveloppe / Ingress protection code :	IP66
Réglage du différentiel / Differential adjustment :	Oui / Yes

Commercialisée par / Marketed by : **WEFLO VALVE Co. Ltd**

Adresse / Adress :

**N°789 Chunyang Road, High Tech Zone,
266111 QINGDAO – CHINA**

Droit d'usage de la marque CNPP Certified attribué conformément à la procédure A221 (octobre 2019) et la procédure SVT P 08-03 A (07.23).

CNPP Certified right of use granted in accordance with the A221 procedure (october 2019) and the SVT P 08-03 A (07.23) procedure.

CNPP a réalisé les essais de type initiaux pour les caractéristiques concernées du produit ainsi que l'inspection initiale du site de fabrication. CNPP exerce la surveillance annuelle du site de fabrication.

CNPP has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product and the initial inspection of the production site. CNPP performs annual surveillance of the production site.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate cancels and replaces all the previous certificate.

Sa validité peut être vérifiée sur / Its validity can be checked on : www.cnpp.com

Date de prise d'effet / Date of establishment : 11/10/2024

Date de fin de validité / Date of end of validity : 10/10/2027



Christophe BODIN
Directeur CNPP Cert. /
CNPP Cert. Manager

JFR